

Bewertungsmatrix zur Ermittlung der Stärke der Brandsicherheitswache (BSW) für Veranstaltungen in Versammlungsstätten im Geltungsbereich der VStättVO

Teil A Angaben des Betreibers						
1	Veranstaltung	Gedächtnisfeier Volkstrauertag Tullaallee				
2	Veranstaltungsort	17.11.24				
3	Betreiber					
4	Veranstalter (Ansprechpartner, Erreichbarkeit)	Ortsbezirk				
Parameter						
Parameter	Gefährdungsstufen			Wert	Gefährdungskriterien (Beispiele)	
	Klasse A 0	Klasse B 3	Klasse C 6			
5	Veranstaltungsart	A: Vorträge, Kongresse, Orchester-, Sportveranstaltungen, Modenschauen B: Ausstellungen/Messen/Märkte, Theatervorführungen, Tanzveranstaltungen/Bälle C: Faschingsveranstaltungen, Pop-/Rockkonzerte, Silvesterparty, Moltopartys			0	
6	Erwartete, gleichzeitige Besucherzahl	<400 Pers. 0	400-1500 Pers. 3	>1500 Pers. 6	0	Besucherzahl, die gleichzeitig zur Veranstaltung erwartet wird (maximaler Einfluss)
7	Hilfsbedürftigkeit des Publikums	Gering 0	Mittel 3	Erhöht 6	3	Gering: Wenige Kinder, mobile Besucher Mittel: Durchschnittliche Anzahl von Kindern, durchschnittliche Anzahl von Besuchern mit Einschränkungen Erhöht: Sehr hoher Kinderanteil, viele Besucher mit Einschränkungen
8	Wahrscheinlichkeit Brandentstehung	Gering 0	Mittel 8	Erhöht 16	0	Gering: Kein offenes Feuer, keine Verbrennungsmotoren, geringe Anzahl elektr. Betriebsmittel Mittel: Umfangreiches Catering mit Brennpaste, Verwendung von Kerzen, umfangreiche elektr. Betriebsmittel Erhöht: Pyrotechnik, Umgang mit offenem Feuer, Verbrennungsmotoren, Ausschreitungen zu erwarten, mehr als zwei Kriterien aus Gefährdungsstufe "Mittel"
9	Schwierigkeit Branderkennung und Räumung	Gering 0	Mittel 8	Erhöht 12	0	Gering: Normale Bestuhlung, keine umfangreichen Ein- und Aufbauten, BMA vorh. + übersichtliche Gebäudestruktur Mittel: Branderkennung durch umfangreiche Ein- und Aufbauten erschwert, BMA vorh. + unübersichtliche Gebäudestruktur, keine BMA + klare Gebäudestruktur Erhöht: Meldegruppen d. BMA werden außer Betrieb genommen, keine BMA + unübersichtliche Geb.-Struktur
10	Vorhandene Brandlasten	Gering 0	Mittel 6	Erhöht 12	0	Gering: Eingetragene Materialien (Dekoration, Requisiten, Ausstattung, Exponate etc.) schwerentflammbar Mittel: Zahlreiche Materialien (Ausschmückungen, Requisiten, Ausstattung, Exponate etc.) normalentflammbar Erhöht: Besondere Brandlasten durch hohen Anteil derer in Form von Ausschmückungen, Requisiten, Ausstattungen (>200 m² Aktionsfläche) oder Exponate/Einrichtungen mit besonderer Brandgefahr
11		Summe			3	
12	Bei jeder Veranstaltung auf Großbühnen und Szenenflächen mit mehr als 200 m² Grundfläche muss eine Brandsicherheitswache anwesend sein (§ 41, Abs. 2 VStättVO).					
13		Mannschaftsstärke			1	Summe Wert bis 10 = keine BSW; Summe Wert 11-30 = 2 BSW; Summe Wert ab 31 = 3 BSW
14	Anzahl der Besucher:	120	insgesamt Mannschaftsstärke		1	ermittelter Wert gilt bis zur Besucherzahl von 2000 Pers., pro weitere angefangenen 1000 Besucher jeweils um 1 BSW-Kraft erhöhen (ab 5000 Besucher nach vorheriger Rücksprache mit der Brandschutzdienststelle)
15	Anmerkung: Die Einrichtung einer Sanitätswache ist nicht Gegenstand dieser Matrix	100th G. Pl. 8.12.23 Ort / Datum / Unterschrift Betreiber: <i>[Signature]</i>				

Teil B Bewertung der Brandschutzdienststelle		
16		Bemerkung
17		
18	Bewertung des Betreibers wird anerkannt	ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
19	Rücksprache mit Betreiber erforderlich	ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
20		
21	Einsatzstärke BSW:	Ort / Datum / Unterschrift Brandschutzdienststelle: