

Bewertungsmatrix zur Ermittlung der Stärke der Brandsicherheitswache (BSW) für Veranstaltungen in Versammlungsstätten im Geltungsbereich der VSstättVO

Teil A Angaben des Betreibers

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-----------------------------|------------------|---|---|---|--|-----------------|
| 1 | Veranstaltung | <i>Ligaspiel Jugend Rheinheide</i> | | | | | | | |
| 2 | Veranstaltungsort | | | | | | | | <i>16.11.24</i> |
| 3 | Betreiber | | | | | | | | |
| 4 | Veranstalter (Ansprechpartner, Erreichbarkeit) | <i>TV Pförtz - Tisch-Tennis</i> | | | | | | | |
| Parameter | | Gefährdungsstufen | | | | Wert | Gefährdungskriterien (Beispiele) | | |
| 5 | Veranstaltungsart | Klasse A 0 | Klasse B 3 | Klasse C 6 | | 0 | A: Vorträge, Kongresse, Orchester, Sportveranstaltungen, Modenschauen B: Ausstellungen/Messen/Märkte, Theatervorführungen, Tanzveranstaltungen/Bälle C: Faschingsveranstaltungen, Pop-/Rockkonzerte, Silvesterparty, Mottoparty | | |
| 6 | Erwartete, gleichzeitige Besucherzahl | <400 Pers. 0 | 400-1500 Pers. 3 | >1500 Pers. 6 | | 0 | Besucherzahl, die gleichzeitig zur Veranstaltung erwartet wird (maximaler Einlass) | | |
| 7 | Hilfsbedürftigkeit des Publikums | Gering 0 | Mittel 3 | Erhöht 6 | | 0 | Gering: Wenige Kinder, mobile Besucher Mittel: Durchschnittliche Anzahl von Kindern, durchschnittliche Anzahl von Besuchern mit Einschränkungen Erhöht: Sehr hoher Kinderanteil, viele Besucher mit Einschränkungen | | |
| 8 | Wahrscheinlichkeit Brandentstehung | Gering 0 | Mittel 8 | Erhöht 16 | | 0 | Gering: Kein offenes Feuer, keine Verbrennungsmotoren, geringe Anzahl elektr. Betriebsmittel Mittel: Umfangreiches Catering mit Brennpaste, Verwendung von Kerzen, umfangreiche elektr. Betriebsmittel Erhöht: Pyrotechnik, Umgang mit offenem Feuer, Verbrennungsmotoren, Ausschreitungen zu erwarten, mehr als zwei Kriterien aus Gefährdungsstufe "Mittel" | | |
| 9 | Schwierigkeit Branderkennung und Räumung | Gering 0 | Mittel 8 | Erhöht 12 | | 0 | Gering: Normale Bestuhlung, keine umfangreichen Ein- und Aufbauten, BMA vorh. + übersichtliche Gebäudestruktur Mittel: Branderkennung durch umfangreiche Ein- und Aufbauten erschwert, BMA vorh. + unübersichtliche Gebäudestruktur Erhöht: Meldergruppen d. BMA werden außer Betrieb genommen, keine BMA + unübersichtliche Geb.-Struktur | | |
| 10 | Vorhandene Brandlasten | Gering 0 | Mittel 6 | Erhöht 12 | | 0 | Gering: Eingebrachte Materialien (Dekoration, Requisiten, Ausstattung, Exponate etc.) schwerentflammbar Mittel: Zahlreiche Materialien (Ausschmückungen, Requisiten, Ausstattung, Exponate etc.) normalentflammbar Erhöht: Besondere Brandlasten durch hohen Anteil derer in Form von Ausschmückungen, Requisiten, Ausstattungen (>200 m² Aktionsfläche) oder Exponate/Einrichtungen mit besonderer Brandgefahr | | |
| 11 | | Summe | | | | 0 | | | |
| 12 | | Bei jeder Veranstaltung auf Großbühnen und Szenenflächen mit mehr als 200 m² Grundfläche muss eine Brandsicherheitswache anwesend sein (§ 41, Abs. 2 VSstättVO). | | | | | | | |
| 13 | | Mannschaftsstärke | | | | / | Summe Wert bis 10 = keine BSW; Summe Wert 11-30 = 2 BSW; Summe Wert ab 31 = 3 BSW | | |
| 14 | Anzahl der Besucher: | 20 | insgesamt Mannschaftsstärke | | / | ermittelter Wert gilt bis zur Besucherzahl von 2000 Pers., pro weitere angefangenen 1000 Besucher jeweils um 1 BSW-Kraft erhöhen (ab 5000 Besucher nach vorheriger Rücksprache mit der Brandschutzdienststelle) | | | |
| 15 | Anmerkung: Die Einrichtung einer Sanitätswache ist nicht Gegenstand dieser Matrix | | | | | / | Ort / Datum / Unterschrift Betreiber: <i>16.11.24 Joppen</i> | | |

Teil B Bewertung der Brandschutzdienststelle

| | | |
|---|---|---|
| 16 | | Bemerkung |
| 17 | | |
| 18 | Bewertung des Betreibers wird anerkannt | ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> |
| 19 | Rücksprache mit Betreiber erforderlich | ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> |
| 20 | | |
| 21 | Einsatzstärke BSW: | |
| Ort / Datum / Unterschrift Brandschutzdienststelle: | | |