

Bewertungsmatrix zur Ermittlung der Stärke der Brandsicherheitswache (BSW) für Veranstaltungen in Versammlungsstätten im Geltungsbereich der VStättVO

Teil A Angaben des Betreibers				
1 Veranstaltung	2 Veranstaltungsort	3 Betreiber	4 Veranstalter (Ansprechpartner, Erreichbarkeit)	16.11.24
	Kinderturntag	TH. Dammschule	TV03 Turnen	
Parameter	Gefährdungsstufen			Gefährdungskriterien (Beispiele)
	Klasse A 0	Klasse B 3	Klasse C 6	A: Vorträge, Kongresse, Orchester-, Sportveranstaltungen, Modenschauen B: Ausstellungen/Messen/Märkte, Theatervorführungen, Tanzveranstaltungen/Bälle C: Faschingsveranstaltungen, Pop-/Rockkonzerte, Silvesterparty, Mottopartys
5 Veranstaltungsart				
6 Erwartete, gleichzeitige Besucherzahl	<400 Pers. 0	400-1500 Pers. 3	>1500 Pers. 6	Besucherzahl, die gleichzeitig zur Veranstaltung erwartet wird (maximaler Einlass)
7 Hilfsbedürftigkeit des Publikums	Gering 0	Mittel 3	Erhöht 6	Gering: Wenige Kinder, mobile Besucher Mittel: Durchschnittliche Anzahl von Kindern, durchschnittliche Anzahl von Besuchern mit Einschränkungen Erhöht: Sehr hoher Kinderanteil, viele Besucher mit Einschränkungen
8 Wahrscheinlichkeit Brandentstehung	Gering 0	Mittel 8	Erhöht 16	Gering: Kein offenes Feuer, keine Verbrennungsmotoren, geringe Anzahl elektr. Betriebsmittel Mittel: Umfangreiches Catering mit Brennpaste, Verwendung von Kerzen, umfangreiche elektr. Betriebsmittel Erhöht: Pyrotechnik, Umgang mit offenem Feuer, Verbrennungsmotoren, Ausschreitungen zu erwarten, mehr als zwei Kriterien aus Gefährdungsstufe "Mittel"
9 Schwierigkeit Branderkennung und Räumung	Gering 0	Mittel 8	Erhöht 12	Gering: Normale Bestuhlung, keine umfangreichen Ein- und Aufbauten, BMA vorh. + übersichtliche Gebäudestruktur Mittel: Branderkennung durch umfangreiche Ein- und Aufbauten erschwert, BMA vorh. + unübersichtliche Gebäudestruktur Erhöht: Meldergruppen d. BMA werden außer Betrieb genommen, keine BMA + unübersichtliche Geb.-Struktur
10 Vorhandene Brandlasten	Gering 0	Mittel 6	Erhöht 12	Gering: Eingebrauchte Materialien (Dekoration, Requisiten, Ausstattung, Exponate etc.) schwerentflammbar Mittel: Zahlreiche Materialien (Ausschmückungen, Requisiten, Ausstattung, Exponate etc.) normalentflammbar Erhöht: Besondere Brandlasten durch hohen Anteil derer in Form von Ausschmückungen, Requisiten, Ausstattungen (>200 m² Aktionsfläche) oder Exponate/Einrichtungen mit besonderer Brandgefahr
11	Summe			
12	Bei jeder Veranstaltung auf Großflächen und Szenenflächen mit mehr als 200 m² Grundfläche muss eine Brandsicherheitswache anwesend sein (§ 41, Abs. 2 VStättVO).			
13		Mannschaftsstärke		
14 Anzahl der Besucher:	150	insgesamt Mannschaftsstärke		Summe Wert bis 10 = keine BSW; Summe Wert 11-30 = 2 BSW; Summe Wert ab 31 = 3 BSW
15 Anmerkung: Die Einrichtung einer Sanitätswache ist nicht Gegenstand dieser Matrix				ermittelter Wert gilt bis zur Besucherzahl von 2000 Pers., pro weitere angefangenen 1000 Besucher jeweils um 1 BSW-Kraft erhöhen (ab 5000 Besucher nach vorheriger Rücksprache mit der Brandschutzdienststelle) 1001th a. Bl. 10.5.24 Jppm Ort / Datum / Unterschrift Betreiber:

Teil B Bewertung der Brandschutzdienststelle		
16	Bewertung des Betreibers wird anerkannt	Bemerkung
17	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
18	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
19	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
20		
21 Einsatzstärke BSW:	Ort / Datum / Unterschrift Brandschutzdienststelle:	